

Предписание № 46/1/2

по устранению нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

«Верхоупская средняя общеобразовательная школа»

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора

(наименование органа ГПН)

Воловского района Тульской области по пожарному надзору № 46 от « 25 » марта 2015 г.,
п.4 ч.5 ст.6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 ФЗ «О пожарной безопасности» в период
«10» апреля 2015 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

«16» апреля 2015 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

проведена внеплановая проверка инспектором отделения НД по Воловскому району
старшим лейтенантом внутренней службы Пушкиным Александром Сергеевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их)

Объектов защиты: здания и помещений МКОУ «Верхоупская средняя общеобразовательная школа» по адресу: с. Верхоупье, ул. Школьная, д. 25

проверку, наименование объекта защиты и их адреса)

совместно с **Директором МКОУ «Верхоупская средняя общеобразовательная школа»
Антоновой Людмилой Николаевной**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушено	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Допускается эксплуатация электропроводки с видимыми нарушениями изоляции.	«Правила противопожарного режима в РФ» (утверждены ПП РФ №390 от 25.04.12г.) п. 42 а	До 15.05.15	
2.	Не разработан план эвакуации людей при пожаре.	«Правила противопожарного режима в РФ» (утверждены Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.) п. 7	До 15.05.15	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для их устранения.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физическими и юридическими лицами, государственными органами, должностными лицами,

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" от - собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Инспектор ОНД по Воловскому району
старший лейтенант внутренней службы
Пушкин Александр Сергеевич**

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)


(подпись)
М.Л.П. *

« 16 » апреля 2015 г.

Предписание для исполнения получил(а):



(подпись)

Директор МКОУ «Верхоупская средняя общеобразовательная школа» Антонова Людмила Николаевна

(должность, фамилия, инициалы)

« 16 » апреля 2015 г.

*

**Одновременно сообщая, что на территории области открыта горячая линия
МЧС России по Тульской области (телефон доверия) г. Тула 56-99-99**